

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

1. **ul. Lechicka DN 500 L≈445 m, DN 250 L≈510m, DN 200 L≈55 m**
2. **ul. Konstytucji 3 Maja DN 400 L≈80m, DN 250 L≈150 m, DN 200 L≈300 m**
3. **ul. Drzymały DN 200 L≈150 m**
4. **ul. Barlickiego DN 200 L≈230 m**
5. **ul. Mireckiego DN 400 L≈220 m**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

Wykonawca zwraca się z pytaniem o wyjaśnienie Warunków Zamówienia (WZ), punkt 3 Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym Zamawiający określił:

Zamówienie obejmuje:

- 1) *Renowację kanałów sanitarnych w technologii rękawa nasyconego żywicą polimerową u producenta, utwardzonego w kanałach przy użyciu wysokich temperatur lub UV.*
- 2) *Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiającemu chodzi o renowację kanałów sanitarnych w technologii rękawa nasyconego żywicą poliestrową, epoksydową lub winyloestrową u producenta, utwardzonego w kanałach przy użyciu wysokich temperatur lub UV*

Ponadto zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt 9, w którym Zamawiający określił:

„Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Wykonawca musi udokumentować wykonywanie w zakresie jednego zadania renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowej we wskazanej technologii w zakresie średnic 200mm (o średnicach kołowych, jajowych, trójkątnych, gruszkowych lub dzwonowych) o długości min. 1 500,00 m.”

Jeżeli Wykonawca przedstawi wykonanie w zakresie jednego zadania renowacji kanałów sanitarnych i/lub deszczowej we wskazanej technologii w zakresie średnic równej lub większej 200 mm (o średnicach kołowych, jajowych, trójkątnych, gruszkowych lub dzwonowych) o długości min. 1 500,00 m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, zgadza się na użycie żywicy poliestrowej, epoksydowej czy winyloestrowej utwardzonej w kanałach przy użyciu wysokich temperatur lub UV.

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę zapisu w punkcie 9 Warunków Zamówienia modyfikując Warunki Zamówienia i ogłoszenie w dniu 04.03.2021r.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Piotr Krohl