



## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

**Dotyczy: Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Polczyńskiej w Koszalinie**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. informuje, że wpłynęły następujące pytania:

- Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i dopuszczenie wykonawców, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty wykonali roboty budowlane polegające na :*
  - wykonanie budowy/wymiany sieci wodociągowej o długości co najmniej 0,5 km z rur PE w zakresie średnic od DN 100 do DN 160 mm w jednym zadaniu
- Prosimy o wyjaśnienie:*
  - dołączenie przekroju odtworzenia nawierzchni w kostce,
  - potwierdzenie, że ilość obrzeży i krawężników do odtworzenia jest zgodna z ilością podaną w przedmiarze, czy materiał w całości ma być nowy czy z rozbiórki w 80%,
  - czym należy zamulić istniejącą sieć dn 200mm,
  - czy należy ująć koszty obsługi archeologicznej
- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć wymianę wodomierzy, jeśli tak, to proszę podać parametry*
- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jakie ciśnienie i dla jakich SDR-ów należy przyjąć zasuwę z króćcem PE, ponieważ nr katalogowy (4050) w projekcie wykonawczym i budowlanym, zasuw wskazuje, że mają być na ciśnienie PN16 i SDR11, natomiast zgodnie SST rury i kształtki mają być na ciśnienie PN10 i SDR1.*
- Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy może zmieniać ilości w pozycjach kosztorysowych.*

### Odpowiedzi:

#### Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy Warunków Zamówienia. Dopuszczalne typoszeregi zakresu średnic to DN 100, DN 125, DN 160 oraz DN 200.

#### Ad.2

Zamawiający dołączył na stronie internetowej przekroje odtworzenia nawierzchni w kostce. Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie może być wyłączną podstawą do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, szczegółowy kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie projektu budowlano-wykonawczego oraz wymogów zawartych w uzgodnieniach poszczególnych instytucji i w Warunkach Zamówienia.

Materiał do odtworzenia oraz zamulenie istniejącej sieci zgodnie z projektem.

Koszty obsługi archeologicznej ponosi Zamawiający.

#### Ad.3

Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy ujmować wymiany wodomierzy (kosztu zakupu wodomierzy).

Ad.4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury z króćcami do zgrzewania SDR 17,6 oraz SDR 11. W drugim przypadku Zamawiający dopuszcza technikę zgrzewania za pomocą kształtek elektrooporowych.

Ad.5

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie może być wyłączną podstawą do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, szczegółowy kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie projektu budowlano-wykonawczego oraz wymogów zawartych w uzgodnieniach poszczególnych instytucji i w Warunkach Zamówienia.

PREZES ZARZĄDU



*mgr inż. Piotr Kroll*