



ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

- 1. ul. Lechicka DN 500 L≈445 m, DN 250 L≈510m, DN 200 L≈55 m**
- 2. ul. Konstytucji 3 Maja DN 400 L≈80m, DN 250 L≈150 m, DN 200 L≈300 m**
- 3. ul. Drzymały DN 200 L≈150 m**
- 4. ul. Barlickiego DN 200 L≈230 m**
- 5. ul. Mireckiego DN 200 L≈220 m**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, iż w przypadku wystąpienia przewężeń bądź zapadnięć kanału, które uniemożliwiają wykonanie renowacji w sposób bezwykopowy za pomocą rękawa, Zamawiający dokona wykopów i dostosuje kanał do wykonania jego bezwykopowej renowacji we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowe jest założenie Wykonawcy, że w przypadku wystąpienia przewężeń bądź zapadnięć kanału, które uniemożliwiają wykonanie renowacji w sposób bezwykopowy za pomocą rękawa, Zamawiający dokona wykopów i dostosuje kanał do wykonania jego bezwykopowej renowacji we własnym zakresie.


PROKURENT
mgr inż. Piotr Broda