



ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Koszalina:

1. ul. Lechicka DN 500 L \approx 445 m, DN 250 L \approx 510m, DN 200 L \approx 55 m
2. ul. Konstytucji 3 Maja DN 400 L \approx 80m, DN 250 L \approx 150 m, DN 200 L \approx 300 m
3. ul. Drzymały DN 200 L \approx 150 m
4. ul. Barlickiego DN 200 L \approx 230 m
5. ul. Mireckiego DN 400 L \approx 220 m

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, jaka jest średnica kanału w ulicy Mireckiego. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej są rozbieżności. W warunkach zamówienia podana jest średnica DN200, natomiast na inspekcjach TV podana średnica to DN400. W związku z powyższym prosimy o podanie prawidłowej średnicy kanału w ulicy Mireckiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowa średnica kanału w ulicy Mireckiego to DN 400.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował warunki zamówienia oraz ogłoszenie.

PREZES ZARZĄDU



inż. Piotr Kroil