

Koszalin, dnia 12.01.2021r.

IZP.221.19.2020.MD-H 131

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

sprawa: postępowanie przetargowe na budowę sieci optotelekomunikacyjnej dla potrzeb zarządzania infrastrukturą techniczną na terenie Ujęci Wody w Mostowie

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie poniżej przesyła odpowiedzi na zapytanie wykonawcy:

1. *Czy zasobniki posadowione są na działkach drogowych? Jeżeli tak to czy za projekt organizacji ruchu odpowiedzialny będzie Wykonawca?*
2. *Patchcorden z kątową wtyczką są niedostępne na rynku, jakie inne rozwiązanie jest dopuszczalne? Czy akceptowane będą patchcorden z elastyczną odgiętką?*

Ad. Pytanie nr 1:

Zasobniki nie są posadowione na działkach w pasach drogowych.

Ad. Pytanie nr 2:

Pkt 2.2.2 PW: *Z uwagi na zbyt płytkie istniejące szafki sterownicze Patchcorden te należy zamówić jako 1m SM simplex z kątową wtyczką.*

W przypadku braku dostępności elementu na rynku (patchcord SM simplex z kątową wtyczką), należy zastosować patchcorden z elastyczną odgiętką. Np. na włóknie G.657A2 małym promieniu gięcia wynoszącym ok. 7,5mm.

PROKURANT
Z-ca Dyrektora ds. Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Klimkowska