



**inż. Elżbieta Krasnopolska**  
**75-630 Koszalin**  
**ul. Bzów 28**

**dotyczy:** pisma złożonego w dniu 25.07.2019 r. w sprawie wydania opinii dla projektowanego przyłącza wodociągowego na działce nr 61/3 obr. 25 przy ul. Połczyńskiej 61 w Koszalinie.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie rozpatrując ww. wniosek opiniuje pozytywnie pod względem drogowym przedmiotową trasę projektowanego przyłącza wodociągowego na działce nr 61/3 obr. 25 przy ul. Połczyńskiej 61 w Koszalinie.

W przypadku przebudowy działki nr 61/3 obr. 25 koszty związane z usunięciem ewentualnej kolizji i przełożeniem przyłącza wodociągowego poniesie właściciel urządzeń. Wnioskowaną inwestycję na działce nr 61/3 obr. 25 wykonać w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi tj. na głębokości min. 1,0 m od docelowych i istniejących nawierzchni (dla przejść pod konstrukcjami nawierzchni drogowych). Wykopy pod przyłącze winny być zasypane gruntem niewysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 1,0.

Przejście poprzeczne inwestycji pod nawierzchnią placu zaleca się wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - metodą bezwykopową, uniemożliwiającą uszkodzenia tej nawierzchni. W przypadku jednak uszkodzenia istniejących nawierzchni na działce nr 61/3 obr. 25 należy opracować i uzgodnić projekt odtworzenia tych nawierzchni. Projekt taki wówczas winna wykonać osoba posiadająca tzw. uprawnienia budowlane - drogowe do celów projektowych.

Inwestor winien uzyskać zgodę właściciela terenu na wykonanie robót.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 szt.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

*inż. Ewa Ciszek*

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. TUR a/a