



UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU POTWIERDZENIA RZĘDNEJ ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEJ CZYNINEJ MAGISTRALY WDNIEJ DN500 I SIECI GAZOWEJ DN150 KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY
- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚRĘDniego NAPIĘCIA BEZWZGLĘDNE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH LINII ENERGETYCZNYCH
- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI ORAZ W KOMORZE TECHNOLOGICZNEJ PRZED WYKONANIEM PRZECISKU BĄDŹ PRZEWIERTU, KABELE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT, ŚRÓDNIĘCE DOPASOWAĆ DO ŚREDNICY KABLI

<div><div>SANIWENT</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz</div></div>		<div>75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15</div> <div>tel. 698-751-509</div> <div>mail:saniwent@wp.pl</div> <div>www.saniwent.pl</div>				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI					
ARS OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Brzozowa, dz nr 130, 159, 191/2, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3 obr. 0009					
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie					
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ CZ.1					
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	opr. nr ZAP/0186/PW/08	sieci i instalacje sanitarne	PODPIS	SKALA	DATA
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Daria Tyliczko-Waszczyk	opr. nr ZAP/0202/PO/0811	sieci i instalacje sanitarne	NR RYS.	1:100/250	11.2019
OPRACOWAŁA	mgr inż. Marta Czajkowska				S2	Faza PROJ.