



UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU
POTWIERDZENIA RZĘDNEJ ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ MAGISTRALI WODNEJ DN500
I SIECI GAZOWEJ DN150 KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I
PRZYŁĄCZY

- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZWZGLĘDNE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJĄCYCH LINII ENERGETYCZNYCH

- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI ORAZ W KOMORZE

TECHNOLOGICZNEJ PRZED WYKONANIEM PRZECISKU BĄDŹ PRZEWIERTU, KABELE NALEŻY

ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT, ŚREDNICE DOPASOWAĆ

DO ŚREDNICE KABLI

SANIWENT		75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		tel. 698-731-508	
mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz		mail.saniwent@wp.pl	
www.saniwent.pl			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANWGO:		SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI	
ARS OBIEKTU BUDOWLANEGO:		ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3 obr. 0009	
TEMAT OPRACOWANIA:		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie	
TYTUŁ RYSUNKU:		PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ CZ.3	
PROJEKTANT		IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI
SPRAWDZAJĄCA		SPECJALNOŚĆ	PODPIS
OPRACOWAŁA		SKALA	DATA
		NR RYS.	FAZA PROJ.
		S4	PB