

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.369.2019.AJ

z narady koordynacyjnej z dnia 25/10/2019

koordynacji dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu



Przedmiot uzgodnienia: trasa sieci wodociągowej de 90 Pe de 110 PE L-274,4m i przyłączaj
wodociągowej
Lokalizacja obiektu: M. Koszalin
Brzozowa
Działki: Obręb0009 130, 159, 191/2, mgr Adam Jajłowski
Projektant: Daraszkiewicz Grzegorz 75-430 Koszalin Cypryjska 12/15
Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 KOSZALIN Wojska
Polskiego 14

Wniosek o koordynację z dnia 24/10/2019

Data wpływu wniosku: 19/10/24

OPINIA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 3/7
15-001 Koszalin

Branża	Uwagi
Energetyka ciepła  Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25 A, 75-111 Koszalin KRS nr: 0000027924 NIP: 669-050-14-66 REGON: 330091493 3 Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu: 30.10.2019. znak sprawy: GK I. 6. 6630. 369. 2019. AJ Z up. Prezydenta Miasta Koszalina podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej mgr inż. Ewa Kierzek	25.10.2019 Uzp. nr 370 / N / 2019 Uspodniom KIEROWNIK Działu Strategii i Rozwoju mgr inż. Ewa Kierzek
Energetyka ENERGA-OPERATOR SA Odział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej  UZGODNIENIE NR 369 Z DNIA 25 PAŹ. 2019 Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE UWAGI: N/A (wg załącznika)	UWAGA! LICZNE SKRZYŻOWANIA Z KABLAMI SN 15000V ORAZ KABLAMI NN 400V NA ETAPIE WYKONANIA NALEŻY ZAŚCISNAĆ SIĘ DO ULAG ZAPRĄCZA UZAE. N/A DO PROTOKOŁU 369/2019 Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej Krzysztof Draczyński

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.369.2019.AJ

Telekomunikacja

GMINA MIASTO KOSZALIN
 Urząd Miejski w Koszalinie
 Wydział Informatyki

Uzgodnienie projektowanych sieci i uzbrojenia terenu

NR 369/2019

Uzgodniono z uwagami
 wg załącznika do ZUDP/
 Uzgodniono bez uwag

Kacper Czerwinka

Podpis

Data 30.10.2019m

URZĄD MIEJSKI
 75-007 KOSZALIN
 Rynek Staromiejski 6-7

URZĄD MIEJSKI
 75-007 KOSZALIN
 Rynek Staromiejski 6-7

BRANŻA STANOWISKA 1

PRZEDSIĄWCZA
 TELEKOMUNIKACJI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jędrzejewski
 PRZEWODNICZĄCY
 Kancelia, 30.10.2019

Oświetlenie drogowe

Uzgodniono, uwagi w projekcie uzgodnień nr 369

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
 Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino
 ul. Moniuszki 8A
 78-230 Karlino
 T +48 94 311-95-64

Inżynier ds. oświetlenia

Grzegorz Pankowski

Z up. Prezydenta Koszalin

podpis przewodniczący

Gazownictwo

Uzgodniono z uwagami.
 AB pole w zakresniku pkt 1-12

Mistrz Sieci i Instalacji

Zbigniew Tkaczyk

Rynek Staremiński 6-7

MWik nie wnosí uwag.

dn. 26/10/2019

Specjalista w Dziale Technicznym.
mgr inż. Wiesław Piłat

30.10.2019
1-6.66323

1199: *Artemia salina*

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
75-815 KOSZALIN
ul. Polczyńska 24

Uzgodnienie

Nr rejestru

Date: 25-10-2019

Dotyczy: ...Zakazu ... obywateli ... pismen: ...

42-4421 292 2019 FF 2 07-10-2019
42-5061 231 2019 AL 2 21-10-2019

Orzeczenie o zieleni z dnia

~~Wzrostadniono powódzi~~

uzupełnił bez uwag, z uwagami

1. deuzi.....apina

010... ..

...zastępieniem do rob...

Przed przystąpieniem do robót
i Transportu w Koszalinie d

Transportu w Koszalinie

1

Wydział Architektury i Urbanistyki

Bryzek Teresa

Wydział Inwestycji

Wojdyło Bogdan

Wdział Nieruchomości

Ruszkowska Małgorzata

Gogacz Barbara

ZDiT

~~Żelabowski Marcin~~

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Urbanistyki i Architektury

Miksa Adam mgr inż. ~~Arch.~~ Adam Miksa

SPECJALISTA
w Dziale Uzgodnień i Rozwoju

Frankowski Tomasz  30.10.2014
mgr inż. Tomasz Frankowski

Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Zds. KUPSUT uzgadnia w/w projekt: bez uwag / z uwaga / nie uzgadnia

Uzgodniono z uwagami firm branżowych

Podpis przewodniczącego

1897

UWAGA.

2 godzinie z tresci pisma Mwik Konelin znot opny. 12P. 2M. 10-10. 2018-11-06
2 godzinie 24.10-2018 Konty twipane z odfinancowen unkosnyel
punktów sznary Gedezytyj parwisie jankar.

Z OB. PREZYDENTA MIASIA

Strona 3

mgr Adam Jachymski
PRZEWODNICZĄCY

Komenic. 20.10.2018

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



Energa

operator

Z up. Prezydenta Miasta Koszalin

30.10.2019

I-G. Górze 36p. b1917

UZGODNIENIE NR 369 Z DNIA 25 PAŹ. 2019

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI Ø 110 KABELE 400V, Ø 160 KABELE 15000V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10, KOSZALIN. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABELE ENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15000V WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABELE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 400V BEZWZGLĘDNIE NALEŻY WYKONYWAĆ W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIĘCIEM „PPN”. WYKONAWCĘ W/W PRAC POSIADAJĄCEGO STOSOWNE UPRAWNIENIA NALEŻY WYŁOŃC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH WYKONAWCÓW ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLĘDNIĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jalyński
PRZEWODNICZĄCY

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Krzysztof Draczyński

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

30.10.2019
I-G-6630-369-2019-1

Zup. Prezydent Koszalin

Załącznik nr 1

UZGDNIENIE NR **369**

Z DNIA **28.10.2019**

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, gazownia.koszalin@psgaz.pl
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. **Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.**
5. Rury osłonowe
 - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
 - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
 - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z ST-IGG-1003:2015.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do RDG Koszalin.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany przyłącza gazu uzgodnić branżowo w Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Zbigniew Tkaczyk
(094) 3484154

Mistrz Sieci i Instalacji

Zbigniew Tkaczyk

PRZEWODNICZĄCY

**Energa****Oświetlenie**

PROTOKÓŁ UZGODIEŃ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR ...369... Z DNIA ...25.10.2018...

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót i napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń.
3. Wykonawca robót pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych urządzeń energetycznych podczas prowadzenia robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP-E004.
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią Energa Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz Normą SEP-E-004.
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztą elektroniczną)
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

UWAGI : tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 311 95 65 **Dział Realizacji Usług Karlino**

ul. Moniuszki 8 A

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Dział Realizacji Usług Karlino
ul. Moniuszki 8A
81-855 Sopot
Z up. Prezydenta Miasta Koszalina
mgr inż. Józef Jajkowski
PRZEWODNICZĄCY

Inżynier ds. oświetlenia

Grzegorz Pankowski

T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
energa-oswietlenie.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy/wpłacony 191.621.500,00 zł

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055



MIEJSKIE WODOCIĄGI
I KANALIZACJA
w Koszalinie



Koszalin, 24.10.2019r

IZP.211.10.10.2019.HC 6461

GK.I.G. 0030. 36P.2019.MY

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
75-001 KOSZALIN

CIÓWNY SPECJALISTA

mgr Adam Jędrski

24.10.2019

Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Adama Mickiewicza 26
75-001 Koszalin

Dotyczy: projektu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie informuje, że w przypadku uszkodzenia stałych punktów geodezyjnych w trakcie realizacji robót, punkty te zostaną odtworzone na koszt Inwestora.

PROKURENT

mgr inż. Ryszard Broda

dotychczasowy był przedmiotem rozprawy o udzielenie zamówienia na spotkanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, w dniu:

30.10.2019

znak sprawy: GK.I.G. 0030 - 36P.2019.MY

Zup. Prezydent Miasta Koszalina

CIÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Jędrski

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział Krajowy Rejestru Sądowego,
numer pozycji rejestru: 0000031299
Wysokość kapitału zakładowego: 161.354.500,00 zł
NIP: 669-050-14-95, REGON: 330032800

mwik.koszalin.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
tel. 94 342 62 60, 94 342 62 68
fax 94 342 29 38
mwik.koszalin@wodkan.pl