

PROTOKÓŁ NR GK-I.6.6630.408.2019.AJ

z narady koordynacyjnej z dnia 29.11.2019

koordynacji dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgadniania: **trasa sieci wodociągowej de 90 PE - de 110 PE I - 178 m i przyłącza wodociągowego de 40 PE de 32 - 61,5 m.**

Inwestor: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.**
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 KOSZALIN

Projektant: **IST Projekt Biuro projektowo - kosztorysowe . Monika Machniewska [1]**
ul. Feliksa Nowowiejskiego 9A/30
75-587 Koszalin

Data pisma: **26.11.2019**

Data wpływu: **26.11.2019**

Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Koszalinie

Stwierdza trwanie uzgodnienia lokalizacji obiektu położonego w działkach:

Lp.	Jedn. ewidencyjna	Obręb	Numery działek	Adres
1.	M. Koszalin	0011 -	106, 129, 146, 177, 191/2, 197, 211/2	Rybacka

Uzgadniające branże:

Lp.	Branża (reprezentujący)	Uwagi	Podpis
1.	Gmina Miasto Koszalin - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (Adam Jalyński)	Uzgodniono z uwagami firm branżowych.	<p>URZĄD MIEJSKI 75-007 KOSZALIN Rynek Staromiejski 6-7 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU</p> <p>Z up. PREZYDENTA MIASTA mgr Adam Jalyński PRZEWODNICZĄCY Koszalin, 02.12.2019</p>

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

02.12.2019
I. 6. 6630. 408. 2019. 1/1
znak sprawy: GK -

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Adam Jalyński
podpis przewodniczącego narady
PRZEWODNICZĄCY

2. Miejska Energetyka Ciepła
Koszalin (Barbara Kąrmierczak)
ul. Łużycka 25 A, 75-111 Koszalin
KRS nr: 0000027924
NIP: 669-050-14-66
REGON: 330091493

3

Uzy. 410/W/18
28.11.2019
Uzycie

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Strategii i Rozwoju
mgr inż. Barbara Kąrmierczak

3. ENERGA-OPERATOR
(Krzysztof Draczyński)

Dział Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Oddział w Koszalinie
ENERGA-OPERATOR SA

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej



29.11.2019

UZGODNIENIE NR 1108 Z DNIA
Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE
UWAGI: 1131
(wg załącznika)

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Krzysztof Draczyński

4. Orange Polska (Beata
Tarasewicz)

Brak stanowiska i przedstawienie brany w
nagrodzie koordynacyjnej

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Adam Jaliński
PRZEWODNICZĄCY

URZĄD MIEJSKI
75 007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin

Koniec 02.12.2019

5. Gmina Miasto Koszalin (Kacper
Czerwonka)

GMINA MIASTO KOSZALIN
Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Informatyki
Uzgodnienie projektowanych sieci i uzbrojenia terenu

NR 1108/2019

Uzgodniono z uwagami
wg załącznika do ZUDP/
Uzgodniono bez uwag

Podpis

Kacper Czerwonka

Data

02.12.2019

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:


znak sprawy: GK -

z up. PREZYDENTA MIASTA
podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej
mgr Adam Jaliński
PRZEWODNICZĄCY

Uzgodniono z uwagami
i ok. 15 ekspertów.

Mistrz Sieci i Instalacji
Zbigniew Tkaczyk

Uzgodniono, uwagi w protokole uzgodnień nr 408

Inżynier ds. oświetlenia

Grzegorz Pankowski

Mkik nie wnosi uwag.

dn. 29.11.2019.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o. w Koszalinie
Specjalista w Dziale Technicznym
mgr inż. Wiesław Piłat

URZĄD MIEJSKI
75 007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GOSPOD. ZWIERZ. I WYK. I KRAJOWA

dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

ul. Adama Mickiewicza 26, w dniu:

znak sprawy: GK -

Uzgodnienie
Nr rejestru
Data 29.11.2016 /

Dohyady: zohany 2019 AS pismenno: 2 ch 05.11.2019
 UR 5061 239 2019 OK z. dy 25.10.2019

Wskazanie na wywiadzie: na warunkach i z zachowaniem

Sup. PREZYDENTA PRASZA
i Tran
o narady koordynacyjne
PRZEWODNICZĄCY

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w
Transportu w Koszalinie decyzję na zajęcie



PROTOKÓŁ UZGODIEŃ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 608 Z DNIA 28.11.2019

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót i napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń).
3. Wykonawca robót pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych urządzeń energetycznych podczas prowadzenia robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP – E004.
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią Energa Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz Normą SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztą elektroniczną)
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

UWAGI : tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 311 95 65 Dział Realizacji Usług Karlino
ul. Moniuszki 8 A

na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
ul. Adama Mickiewicza 26, w dniu:
02.12.2019
znak sprawy: GK 6.6632.608.2019.17

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino
ul. Moniuszki 8A
78-230 Karlino
T +48 94 311-95-64

mgr Adam Jafyński
PRZEWODNICZĄCY

Inżynier ds. oświetlenia
Grzegorz Pankowski

mgr Adam Jafyński
PRZEWODNICZĄCY

T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
energa-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy/wpłacony 191.621.500,00 zł

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin, woj. zachodniopomorski, 74-400



POLSKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

02.12.2018

znak sprawy: GK -

1-6.630.108.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jatyński
PRZEWODNICZĄCY

Załącznik nr 1

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

UZGDNIENIE NR 408

Z DNIA 29.11.19.

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, gazownia.koszalin@psgaz.pl
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. **Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.**
5. Rury osłonowe
 - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
 - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
 - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z **ST-IGG-1003:2015**.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do Gazowni Koszalin 094 3484120.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany sieci / przyłącza gazu uzgodnić branżowo w dziale ZMS Koszalin / Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Zbigniew Tkaczyk
(094) 3484154

Mistrz Sieci i Instalacji
Zbigniew Tkaczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jatyński
PRZEWODNICZĄCY

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Koszalinie
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 408 Z DNIA 29 LIS. 2019

POZYTYWNE /-NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI Ø 110. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABELE ENERGETYCZNE WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLĘDNIĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.

Kierownik
 Działu Dokumentacji Energetycznej

Krzysztof Bratczyński

Dokumentacja jest przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu 02.12.2019 r.

znak sprawy GK

I-6 0630.408.218-17

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jalyński
 PRZEWODNICZĄCY

mgr Adam Jalyński
 PRZEWODNICZĄCY