Przecisk rurą PE-RC110x6,6 o L=7,5m

Przecisk rurą PE-RC110x2,4 o L=8,0m

Przecisk rurą PE-RC110x6,6 o L=9,0m

Rybacka

Sienkiewicza

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I WYPROWADZENIAMI PE32-40

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80, prod. Jafar kat. 8855.2

PROJEKTOWANA ZASUWA ŻELIWNA Z KRÓĆCAMI PE DO ZGRZEWANIA

PROJEKTOWANE PRZECISKI Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC (40-110)

KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,5x3,0m

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o. w Koszalinie
Nr rejestru ...IUT.557.152.2019.KWP...
z dnia ...16.10.2019r.....
UZGODNIONO

w zakresie włączenia do sieci oraz przyjętych materiałów.

SPECJALISTA
w Dziale Usług Technicznych
mgr inż. Mirosław Piłat

IST PROJEKT BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE MONIKA MACHNIEWSKA

[redacted]
ul. Nowowiejskiego 9A/30
75-587 Koszalin
t 663 647 636
e ist.projekt@wp.pl

NIP: 7642434643
REGON: 364205496

OBIEKT:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI
ADRES OBIEKTU:	dz. nr 106, 211/2, 197, 191/2, 177, 146, 163, 129, 107/1 obr. 0011 Koszalin
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Rybackiej
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

PROJEKTOWAŁA:	SPRAWDZIŁA:	
mgr inż. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0103/PWOS/12 w specjalności sanitarnej	mgr inż. Daria Tytanicz-Waszczur upr. nr ZAP/0202/POOS/11 w specjalności sanitarnej	Branża: SANITARNA Data: WRZESIEŃ 2019 Skala: 1:500 Nr rysunku: S1