MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

arkusz 1/1

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej			GK-I-3.6640.2.777.2021.AB
Nazwa obiektu	Koszalin Ul. Południowa Dz. Nr 164/3		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 326101_1		
	nazwa	Gmina Miasto Koszalin	
Obręb ewidencyjny	identyfikator 326101_1.0053		
	nazwa	Obręb 53 miasta Koszalin	
Skala mapy	1:500	aktualne na dzień :	16.06.2021 r.
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich		"PL-ETRF2000" strefa 5 (15)
	wysokości		"PL-EVRF2007_NH"

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Nie ustalano służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych zawartych w zasobie MODGiK w Koszalinie - stan na dzień : 16.06.2021 r.
Nie sprawdzano stanu prawnego granic działek.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych , nie zostało odnalezione w czasie wykonywania wywiadu terenowego lub nie zostało zgłoszone przez właściwego właściciela w celu dokonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa zawiera uzgodnione projekty w zakresie aktualizacji : TAK	Mapa zawiera opracowania planistyczne MPZP w zakresie aktualizacji : TAK
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne : TAK	Uchwała Nr XLV/623/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r.

Nazwa pliku: MDCP_777_2021.dxf

Pracownia Geodezyjna GEOIDA Mariusz Pawlak
76-024 Niektonice , ul. Brzoskwiniowa 13
502 52 13 67 ; 94 34 34 215
geoida.koszalin@gmail.com

wykonał: Geodeta inż. Mariusz Pawlak upr. Nr 20579 / 1 w dniu 16.06.2021r.

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy, nr uprawnień oraz data i podpis geodety

Rejestracja

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator przyjętego operatu	GK-I-3.6640.2.777.2021.AB
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Koszalina
Wykonawca prac geodezyjnych	Pracownia Geodezyjna GEOIDA Mariusz Pawlak
Data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr: 1 z dnia: 24.06.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Mariusz Pawlak Nr uprawnień 20579

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA
- PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA w technologi wykopu otwartego typu AROT: DVK 50
- Proj. złącze kablowo-pomiarowe wg. oddzielnego opracowania ENERGA-OPERATOR SA
- PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W ZBIORNIKU ŻELBETOWYM DN1500
  ISTNIEJĄCA PRZEPOMPOWNIA DO DEMONTAŻU
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

Istn. kabel zasilający do unieczynnienia po wykonaiu nowego przyłącza energet.

Proj. szafka sterownicza dostarczana przez producenta przepompowni.

Projektowana lampa oświetleniowa

Projektowany kabel energetyczny
1) YKYżo 3x2,5mm² ,L≈8/13m - zasilanie ośw.
2) YKYżo 3x1,5mm² ,L≈8/18m - zasilanie kamer (opcjonalnie)

1. Istniejąca przepompownia ścieków w zbiorniku bet. DN1000 - do demontażu
2. Montaż nowej przepompowni ścieków sanitarnych w zbiorniku bet. DN1500

Projektowana rozdzielnia bezpiecznikowa RB

PROJEKTOWANY KABEL ENERGETYCZNY YKYżo 5x4mm² ,L≈4/9m

Proponowana lokalizacja proj. złacza kablowo -pomiarowego 0,4 kV typu P1-Rs/LZV/F wg odrębnego opracowania ENERGA-OPERATOR SA

Projektowany zalicznikowy kabel energetyczny 0,4 kV typu: YKYżo 5x6mm², L≈1/5m

UWAGA:

1. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnię należy przywrócić do stanu nie gorszego jak ~~~~~pierwotny, zachowując wzory układanych nawierzchni.
3. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zastosowanie się do zawartych w projekcie wymogów, uzgodnień i opinii oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy.
4. Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami budowy urządzeń elektrycznych.
5. Kable układać w ziemi zachowując normatywne odległości zgodnie z normą N-SEP-E-004 od innych urządzeń uzbrojenia terenu.

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na kopii mapy do celów projektowych a treści zawarte na niniejszej planszy są identyczne jak treści mapy do celów projektowych i potwierdzam to za zgodność z oryginałem

ELEKTRO-KAM
ELEKTRO - KAM Grzegorz Kinal
75-900 Koszalin, ul. Polna 19
tel. +48 698 662 999, www.elektro-kam.pl
e-mail: biuro@elektro-kam.pl

NAZWA OBIEKTU	PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH	SKALA	1:500
ADRES OBIEKTU	Koszalin ul. Południowa DZ. NR 164/3; obr. 0053 Koszalin	DATA	08.2021
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYS.	1

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Kinal	ZAP/0117/PWOE/12 W SPEC. SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Dziaczek	ZAP/0124/PBE/18 W SPEC. SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEŃ	