

Koszalin 2019-07-23

ER /346 /4180/ 3039 /2019

**Usługi Projektowe**

**mgr inż. Małgorzata Kręc**

**ul. Mieszka I 5a**

**75-124 Koszalin**

**Mec**  
KOSZALIN

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.  
75-111 Koszalin, Łużycka 25 A  
tel. 94 / 347 44 10, fax 347 44 11  
Dział Obsługi Klienta  
tel. 94 / 347 44 01

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy  
KRS nr: 0000027924  
NIP: 669-050-14-66  
Kapitał Zakładowy: 48 677 000 PLN

[www.meckoszalin.pl](http://www.meckoszalin.pl)

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociągowej w ulicy T. Kościuszki w Koszalinie.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 16.07.2019r. w sprawie jak wyżej, Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Koszalinie **opiniuje pozytywnie** przedstawiony do uzgodnienia projekt trasy sieci wodociągowej pod względem kolizji z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi przy zachowaniu poniższych zaleceń:

1. Roboty ziemne w obrębie sieci ciepłowniczej 2xcw406,4/520 wykonać ręcznie. Ustalić rzeczywiste rzędne sieci na etapie realizacji. W przypadku innych rzędnych niż podanych na mapie i profilach, ponownie przedłożyć do uzgodnienia profile, uwzględniając rzeczywiste dane.
2. Odtworzyć w czasie prac ziemnych taśmę ostrzegawczą nad rurami oraz obsypki piaskowe zagęszczone.
3. Zgłosić w stanie odkrytym do odbioru do MEC Koszalin wszystkie skrzyżowania z istniejącą siecią ciepłowniczą z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru (telefon do kontaktu - Izabela Purta 601-730-656).

Jednocześnie chcemy poinformować, że w przypadku uszkodzenia ciepłociągu, Inwestor (tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Koszalin), będzie ponosił odpowiedzialność za powstałe w czasie robót szkody wynikające z ich prowadzenia. Inwestor pokryje wszelkie koszty związane z przerwą w dostawie ciepła oraz podejmie bezzwłocznie roboty związane z naprawą powstałych szkód, po otrzymaniu informacji w tym zakresie, a jeżeli nie przystąpi do naprawy szkód, może uczynić to MEC bez dodatkowych wezwań, na koszt Inwestora.

Załącznikiem do pisma są:

- plan sytuacyjno-wysokościowy 1 szt.
- profil projektowanego wodociągu 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ER a/a

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU  
*dr Adam Wyszomirski*

