

Koszalin, dnia 28.03.2025r.

IZP.221.2.2025.DE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy zadania: **Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Kwiatowej w Koszalinie.**

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o., poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

Zapytanie nr 1:

*W projekcie technicznym w punkcie 1.9. zapisano „Na terenie objętym inwestycją występują proste warunki gruntowe. Projektowaną przepompownię zaliczono do **I kategorii** geotechnicznej obiektów budowlanych”. Natomiast w załączonych przedmiarach w poz. 1.2. roboty ziemne, ujęto roboty ziemne dla **III kategorii** z umocnieniem ścian wykopów w gruncie nawodnionym **kategorii IV**, igłofiltrami i pompowaniem wody.*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z załączonymi do Dokumentacji Projektowej badaniami geologicznymi stwierdza się występowanie „**prostych warunków gruntowo-wodnych**”.

Natomiast w przedmiarze założono zastosowanie umocnień z uwagi na mogące się pojawić sączenia wody gruntowej przy wykonaniu wykopu pod pompownię.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Ogiejko

