

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Budowa odwodnienia zbiorników wyrównawczych na górze Chełmskiej w Koszalinie

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:

- 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej średnicy zasuwy, którą należy zastosować na kanale. W warunkach przyłącza zasuwa ma mieć średnicę ϕ 200, a w projekcie zastosowana jest zasuwa ϕ 160.*

Ad. 1


Zamawiający informuje, że z uwagi na zmianę technologii, tj. zastosowanie zamiast rury PVC rury PE, zmieniono średnicę rurociągu na Dn 160, stąd dobrana średnica zasuwy Dn 160 i taką należy przyjąć.

- 2. Z uwagi na wycięcie drzewa przy komorze, prosimy o dołączenie decyzji na jego wycinkę.*

Ad. 2

Zamawiający informuje, że Decyzją TAZ.5041.19.2025.BSW z dnia 26.03.2025r Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie umorzył postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa. Przedmiotowe drzewo stanowi złom i nie wymaga zezwolenia na wycięcie. Decyzja została umieszczona na stronie www.mwik.koszalin.pl w zakładce przetargi/bieżące przetargi/Budowa odwodnienia zbiorników wyrównawczych na górze Chełmskiej w Koszalinie.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Włodzisław Ogiejko