

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		arkusz 1/1
Oznaczenie kartograficzne zgłaszane przez geodetę(ów)		GP-I.6640.2.442.2019.AS
Miejscowość	Koszalin, ul. Młyńska 2b, Nr ... 15/9	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	3008_2
	nazwa	Gmina Miasto Koszalin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	3008_1.0003
	nazwa	Obręb 29 - Miasto Koszalin
Skala mapy	1:500	arkusze nr: 6084 - 3
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-CBD2000 strefa 5
	wysokości	PL-KRON86-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Dokładność granic nie może być większa od dokładności granic działek ewidencyjnych w granicach projektowanej inwestycji		Nie określono
Rok zwrotu uzgodnionego projektu w zasobie aktualizacji		Rok
W zasobie uzgodniono znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie na podst. art. 12, ust. 4f ust.1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		Tak /TAK/ ; X /X/ ; 1/25 ; 2/24 ; 3/23 Nie /N/
Nazwa pliku: MAPY_442_003_Młyńska		
Pieczęć Geodezyjna GEOSK Rafał Fiałek 75-004 Koszalin, ul. Przodowników 13 GSM: 501 27 67 ; tel. 94 34 255 geodezkoszalin@wp.pl		
Data i nr / nazwa zgłoszenia, w granicach którego aktualizacja		Adnotacja

Odbiorca: Nr 3(3)/SK/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Koszalina

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w ulicy Młyńskiej w Koszalinie

LEGENDA:

- projektowana sieć wodociągowa PE HD 100 SDR17 z przyłączami
- projektowana sieć wodociągowa PE HD 100 SDR17 z przyłączami w ulicy Kościuszki -decyzja nr TUR.4421.203.2019.MZ z 15.07.2019 r. wydana przez ZDiT w Koszalinie
- istniejące elementy sieci i przyłącza do wyłączenia z eksploatacji
- Wt1 — włączenia do istniejącej sieci wodociągowej
- HN2 / Dn80 — hydrant nadziemny o poz. Dn80
- HP1 / Dn80 — hydrant podziemny o poz. Dn80
- TR2-Hdn90/25/90 / L=2,0m — trójnik redukcyjny z montażem zasuwy do podłączenia hydrantu p-poż
- TR1.dw25/110 / ZDn100 — trójnik redukcyjny z montażem zasuwy
- Tsde110/40 (P2) / L=5,4 — zawór do nawiercania pod ciśnieniem na przyłączu wodociągowym
- W1 / 45° / pz1 — punkt zalamania na sieci wodociągowej
- przejęcie/wpięcie istniejącego przyłącza za pomocą złącza (mufy) PE lub złącza rurowo-kołnierzowego RK
- zw1 — montaż zestawu wodomierzowego

RO- kable energetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwuzłączkowymi Ø110 lub Ø160PCV

Stwierdzam zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych- Małgorzata Krępc

PROJEKTOWAŁ: Usługi Projektowe mgr inż.Małgorzata Krępc, telefon: (094) 343-74-04, 75 - 124 Koszalin, ul. Mieszka I-go 54
INWESTOR: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

OBIEKT:	Sieć wodociągowa z przyłączami w ulicy Młyńskiej w Koszalinie
TREŚĆ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA:	sieci wodociągowe
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Małgorzata Krępc
SPRAWDZIŁ:	inż. Wanda Grzelkowiak
NR UPRAWNIEŃ:	78/Sz/2002
NR UPRAWNIEŃ:	AP/B/5300/221/BD
PODPIS:	
DATA:	październik 2019 r.
SKALA:	1:500
NR RYSUNKU:	1