

Monika Machniewska
IST Projekt
Biuro Projektowo-Kosztorysowe
ul. Bieszczadzka 7
75-016 Skwierzynka
Inwestor:
MWiK Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Dotyczy: pisma złożonego w dniu 05.02.2024 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej (zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Młyńskiej w Koszalinie”) na działce nr 1/4 obręb 20 w Koszalinie. (kontynuacja sprawy znak TUR.4421.213.2023.JRa).

ZDiT po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej DN 225 w pasie drogowym al. Monte Cassino (dr. krajowa, działka nr 1/4 obr. 20) **uzgadnia pod kątem drogowym w/w projekt** (tj. w zakresie głębokości posadowienia) na warunkach i w zakresie lokalizacji objętej ostateczną decyzją nr TUR.4421.213.2023.JRa z dnia 04.01.2024 r.

Po weryfikacji załączonych do niniejszego projektu planszy z profilem podłużnym, informujemy iż w pasie drogowym al. Monte Cassino w miejscu planowanego lokalizacji projektowanego wodociągu, istnieje prawdopodobieństwo napotkania na trasie niezainwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych. W związku z tym roboty związane z umieszczeniem wnioskowanej inwestycji należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Powyższe uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o którym mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 3 prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) pod kątem zgodności z obowiązującymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, ponieważ za to odpowiada projektant ze sprawdzającym.

Niniejsze uzgodnienie nie jest także jednoznaczne z uzgodnieniem projektu odtworzenia nawierzchni. Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni (np. dróg dla pieszych) w związku z realizacją w/w inwestycji w pasie drogi publicznej, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej, należy uzgodnić w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie.

Miejsca wykopów na terenie pasa drogowego zasypać bezwzględnie gruntem niewysadzinowym typu: piasek, pospółka, mieszaną kruszywa niezwiązanego i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$.

Informujemy, że nie dopuszcza się również umieszczenia elementów infrastruktury (typu tabliczki, słupki, szafki, konstrukcje podporowe, dodatkowe odcinki sieci i przyłączy itp.), które nie zostały objęte wnioskiem i wskazane na projekcie zagospodarowania na etapie wydawania decyzji sieci wodociągowej w pasie drogowym al. Monte Cassino w Koszalinie.

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
mgr Anna Grabuszyńska-Haweli

Załączniki:

1. Projekt budowlany szt. 1

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. TUR a/a